Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 7 lutego 2018 r.

ZP.271.15.2018

Do Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: **„Remont 4 boisk wielofunkcyjnych w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017".**
Ogłoszenie w BZP nr 512067-N-2018 z dnia 31-01-2018 r.

Zamawiający informuje, iż w dniu 01.02.2018 r. wpłynęły nw. zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ i działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:
W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji o wartości przeznaczonego budżetu brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86. ust. 3 ustawy Pzp, poda bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia odnośnie nawierzchni poliuretanowej przewidzianej do montażu na w/w inwestycji, w Specyfikacji Technicznej zamawiający opisuje nawierzchnię poliuretanową jako:
nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubości warstwy 13 mm (10 mm mata EPDM + 3 mm natrysk poliuretanowy) - wersja podstawowa, wymagająca warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.
Informujemy, że prawdopodobnie omyłkowo pojawił się zapis mata gr. 10 mm EPDM, powinno być mata 11 mm granulat SBR + 2 mm granulat EPDM natrysk strukturalny.
Prosimy zatem o zmianę opisu nawierzchni poliuretanowej na:
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: **warstwa podkładowa** - Mata gumowa (granulat SBR + lepiszcze poliuretanowe) gr. 11 mm układana mechanicznie bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas

poliuretanowych, - **warstwa użytkowa** (granulat EPDM + lepiszcze poliuretanowe) gr. 2 mm naniesiona za pomocą natrysku.

Ponadto zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuści zastosowanie na boiskach nawierzchnię poliuretanową o parametrach przedstawionych poniżej:

1) Wytrzymałość na rozciąganie - > lub = 1,07
2) Wydłużenie względne przy zerwaniu - > lub = 85%
3) Wytrzymałość na rozdzieranie > lub = 150 N
4) Ścieralność < lub = 0,09
5) Zmiana wymiarów w temp. 60 stopni C - < lub = 0,01
6) Twardość według Shore'a - 64+-3
7) Przyczepność do podkładu:
   betonowego - **0,6 MPa**
   asfaltobetonowego - **0,5 MPa**
   z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa Pu **0,5 MPa**
8) Współczynnik tarcia kinetycznego
   - w stanie suchym > lub = 0,50
   - w stanie mokrym > lub = 0,30
9) Odporność na uderzenie:
Powierzchnia odcisku kuli w (mm2) 600 +- 80 (mm2)
stan powierzchni po badaniu - bez zmian
10) Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych
Przyrost masy (%) - < lub = 0,45%
Zmiana wyglądu zewnętrznego - bez zmian
11) Wygląd zewnętrzny nawierzchni - Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU
12) Mrozoodporność
Przyrost masy - < lub = 0,75
Zmiana wyglądu zewnętrznego - bez zmian
13) Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu (nr skali Szarej) - 4, bez zmian
14) Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m2) - 11,65 (kg/m2)

Informujemy, że nawierzchnia posiada wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty oraz parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14877:2014.

Odpowiedź Zamawiającego:
W dokumentacji projektowej wskazane parametry techniczno - użytkowe określają minimalny standard nawierzchni boisk. Istnieje możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ.

Z UP. PREZYDENTA
Andżelika Pielikowska
DYREKTOR
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH