Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego
ul. Stefana Starzyńskiego 6,
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 18 czerwca 2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Przetarg "Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informuję że w odpowiedzi na zapytania odnoście specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postepowaniu wyjaśnia jak następuje:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia panelowego na słupach bez prefabrykowanych stóp fundamentowych np. słupy kotwione w betonie przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót opis nawierzchni wskazuje na sztuczna trawę. W projekcie jest nawierzchnia wylewana EPDM.

Czy zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni EPDM czy sztucznej trawy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni EPDM

Pytanie 3:

Czy nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ma być wykonana z granulatu EPDM virgin barwionego w masie czy z granulatu EPDM z recyklingu barwionego powierzchniowo?

Odpowiedź:

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ma być wykonana z granulatu EPDM virgin barwionego w masie.

Pytanie 4:

Czy dopuszcza się zastosowanie przy urządzeniach fitness zabezpieczenia innego niż ocynk ogniowy?

Odpowiedź:

Pytanie jest zbyt ogólne. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza zabezpieczenie obrzeży betonowych po obwodzie placu zabaw granulatem tzw. obrzeża oblewane czy zastosowanie obrzeży gumowych?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zabezpieczenie obrzeży betonowych po obwodzie granulatem.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 6
w Słupsku
mgr Grzegorz Borecki