Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Słupsk, dnia 22 listopada 2013 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Dąbrowskiej
76-200 Słupsk ul. Grodzka 3
WPŁYNĘŁO
dnia 26.11.13 Ldz. 2252

ZND-I.5183.323.3214.2013.KM-P

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w SŁUPSKU

dotyczy: rekonstrukcji fragmentu murów miejskich budynku dawnego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Słupsku

Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. Ust. z 2003 r Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku przedstawia wytyczne dotyczące rekonstrukcji murów miejskich przy dawnym kościele p.w. Św. Mikołaja w Słupsku:

1. Teren wskazany do rekonstrukcji objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją z dn. 20-03-1965, poz. rej. A-355, jako obszar historycznego miasta lokacyjnego miasta Słupska. Wszelkie inwestycje na tym terenie wymagają stosownego pozwolenia PWKZ.
2. Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym dla miasta Słupska, sporządzonym w uzgodnieniu z PWKZ rekonstrukcja tego fragmentu muru jest możliwa.
3. Należy poddać wnikliwej analizie sposób ewentualnej rekonstrukcji i jej zakres pod względem użytkowym (funkcja-funkcjonalność, użytkowanie-utrzymanie) i kompozycyjnym (uzupełniona część zasłoni otwarcie na rzekę).
4. Podstawowym warunkiem rekonstrukcji jest przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych i sporządzenie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie murów.
5. Biorąc pod uwagę to, że od strony północnej (przy d. kościele) mur zachował swoją średniowieczną strukturę zamierzenia projektowe winny być rozwiązane w taki sposób, by nie ingerowały w tą tkankę.

W związku z tym proponuje się częściową rekonstrukcję muru obronnego i wyznaczenie w nawierzchni działki jego całkowitego przebiegu.

Otrzymują:
- Adresat
- A/a

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku
mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
KIEROWNIK DELEGATURY W SŁUPSKU

KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego
Mariusz Kraskowski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Słupsk, dnia 27.11.2013

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Słupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl

ALG

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Słupsk, dnia 16 stycznia 2014 r.

ZND-I.5183.420.3662.2013.KM-P

2014 -01- 21

5354/2014

21.01.14

PREZES ZARZĄDU Tomasz Sikora

2014 -01- 24

PGM Słupsk Sp. z o.o.
Ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

dotyczy: murów obronnych miasta lokacyjnego Słupsk na odcinku przy ul. F. Nullo w Słupsku (dz. 724/12)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami), przedstawia następujące wytyczne konserwatorskie dotyczące prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych na odcinku murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków decyzją z dnia 25 maja 1955 r. nr 86 pozycja rejestru zabytków woj. pomorskiego: A – 55, położonych na działce nr 724/12 przy ul. Francesco Nullo w Słupsku:

1. Istnieje możliwość rekonstrukcji baszty w miejscu jej pierwotnego posadowienia. Jednakże proces inwestycyjny należy poprzedzić wykonaniem niezbędnych działań polegających na:
   a. przeprowadzeniu badań architektonicznych i konstrukcyjnych, zebraniu istniejącej archiwalnej dokumentacji
   b. na podstawie zebranych materiałów należy wykonać koncepcje architektoniczne rekonstrukcji – opierając się na przesłankach architektury historycznej i zachowanych reliktach baszty (możliwość symbolicznej lub dosłownej rekonstrukcji)
   c. końcowym etapem będzie wykonanie projektu budowlanego, w którym należy uwzględnić wszelkie okoliczności i ustalenia na etapie przedprojektowym.
2. Prowadząc prace rekonstrukcyjne należy bezwzględnie przeprowadzić prace konserwatorskie zachowanej tkanki średniowiecznego muru, kierując się następującymi zasady renowacji lica muru:
   - nie stosować laserunku
   - usunąć zwietrzałe spiony i uzupełnić nowymi systemowymi
   - pozostawić cegły zabytkowe z ubytkami do 20% lica cegły;
   - uzupełnić i zabezpieczyć kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie ubytków cegieł od 20% do 30% ubytku powierzchni lica cegły (lico cegły przygotować do położenia kitów poprzez delikatne podkucie, ubytki należy uzupełnić);
   - uzupełnić nową całą lub płytką ceglaną ubytki cegieł powyżej 30% ubytku powierzchni lica cegły (lico cegły przygotować do uzupełnienie fragmentem nowej cegły poprzez delikatne podkucie, nowa cegła o wymiarach cegły gotyckiej zbliżona kolorystycznie);
3. Rozpatrując zakres rekonstrukcji istnieje możliwość zagospodarowania terenu wzdłuż tego fragmentu muru zgodnie z historyczną zabudową, która została udokumentowana w II poł XX w.
4. Wszelkie prace inwestycyjne zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymagają pozwolenia PWKZ.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku
mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Pelacz
KIEROWNIK DELEGATURY w SŁUPSKU

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Słupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl